

Запрос на разъяснения от 29.03.2018 г.

№ п/п	Содержание запроса	Разъяснения
1.	Здравствуйте В опросном листе Прил 6 Опросный лист Вводно-распред устр 0,4. указан блок защиты отходящих линий БЗ- 1000/0,13УЗ Просим уточнить производителя и характеристики блока защиты отходящих линия БЗ-1000/0,13УЗ	Запрещается указывать производителя Быстродействующая защита с Номинальным током – 1000А