

Запрос на разъяснения от 12.07.2018 г.

№ п/п	Содержание запроса	Разъяснения
1.	Предлагаем к рассмотрению поставку аналога запрашиваемого Вами насоса 2ЭЦВ 10-160-75 НРО	Заявки принимаем только через электронную площадку https://com.roseltorg.ru С требованиями к оформлению и подаче предложений указаны п. 20,21 в Приглашении ТКС-К-038-18

п/п	Наименование параметра (характеристики)	Требования заказчика	Предлагаемые характеристики
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Рабочая среда	Чистая вода, питьевая вода	Чистая вода, питьевая вода
1.2	Производительность, м3/ч	160	160
1.3	Напор, м	75	75,12
1.4	Мощность, кВт	45	45
1.5	Номинальный ток, А	105	90,4
1.6	Диапазон температуры рабочей среды, °С	От +0,1 до +40	до +50
1.7	Напряжение, В	380	380
1.8	Обмоточный провод ППТ-В-100-4,5		
1.9	Выводной кабель электродвигателя ВПП	1,5	1,5
1.10	Диаметр трубы, дюйм	10	10
1.11	Климатическое исполнение	У2 по ГОСТ 15150-69	У2 по ГОСТ 15150-69
1.12	Рабочее колесо	Нерж. сталь	Нерж. сталь
1.13	Направляющий аппарат	Нерж. сталь	Нерж. сталь
2	Комплектация		
2.1	Электронасос центробежный скважинный		1
2.2	Инструкция/паспорт, гарантийный талон		1