

Запрос на разъяснения от 09.08.2018 г.

№ п/п	Содержание запроса	Разъяснения
1.	Для подготовки корректного предложения прошу предоставить принципиальную схему	Шкаф управления предназначен для работы в составе канализационной насосной станции (КНС) и управления каскадным включением и отключением насосных агрегатов с мощностью двигателей 22кВт в соответствии с заданным алгоритмом по сигналам от поплавковых выключателей для поддержания уровней стоков в приемном резервуаре. Шкаф должен обеспечивать работу насосов как в ручном, так и в автоматическом режиме, а так же иметь возможность удаленного управления насосами.