


Заказчик:	ОАО «Тамбовские коммунальные системы» 392000, Россия, Тамбов, ул. Тулиновская д. 5	Группа материалов:	ЕВ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	ЕВ000160

Наименование МТР: насос Grundfos SEV 80.80.75.2.51D или аналог

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	Функциональные параметры		
1.1	Рабочая среда		бытовые, промышленные сточные воды
1.2	Максимальный расход	м ³ /ч	90
1.3	Максимальный напор	м	33,8
1.4	Максимальный размер частицы	мм	80
1.5	КПД	%	не менее 39
1.6	Макс. рабочее давление	бар	6
1.7	Диапазон температур жидкости	°C	+0,1+40
1.8	Корпус насоса		чугун GG20
1.9	Рабочее колесо		чугун GG20
1.10	Тип рабочего колеса		свободно-вихревое
1.11	Кожух насоса		нержавеющая сталь
1.12	Уплотнение вала		двойное, торцевое
1.13	Установка насоса		сухая
2.	Требования к электрооборудованию (электродвигателю)		
2.1.	Мощность	кВт	7,5
2.2.	Напряжение	В	380
2.3.	Частота тока	Гц	50
2.4.	Номинальный ток	А	16,5-16,2
2.5.	Частота вращения	об/мин	2940
2.6.	КПД двигателя при полной нагрузке	%	84,8
2.7.	Класс защиты		(IEC 34-5)68
2.8.	Класс изоляции		(IEC 85)F
2.9.	Тепловая защита		внутрен.
2.10.	Длина кабеля	м	10
3.	Требования к комплекту поставки		
3.1.	Электронасос погружной фекальный	шт.	1
4.	Требования к документации		
4.1.	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	шт.	1
4.2.	Руководство по эксплуатации	шт.	1
	ФИО ответственного:	Горкин И. А.	
	Должность:	начальник СВО	
	Телефон / Факс.	(4752) 700-700, 66-00	
	Электронный адрес:		
	Подпись		
	Директор технического департамента:		
	Подпись.		