

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: Блок согласования сигналов кондуктометрических датчиков

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Напряжение питания прибора	В	220
1.2	Потребляемая мощность	ВА	не более 2
1.3	Количество каналов контроля уровня	шт	4
1.4	Напряжение питания датчиков уровня	В	не более 10
1.5	Тип дискретного выхода		4 э/м реле, нормально разомкнутый контакт
1.6	Допустимая нагрузка выхода	А	2 (перем. тока 240 В)
1.7	Тип корпуса		на DIN-рейку 35 мм ДЗ
1.8	Степень защиты корпуса		IP20
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			
2.13.			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700-700
Электронный адрес:	
Подпись:	