

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: Сигнализатор уровня жидкости

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Номинальное напряжение питания прибора	В	220
1.2	Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения	%	-15...+10
1.3	Потребляемая мощность, не более	ВА	6
1.4	Количество каналов контроля уровня	шт	3
1.5	Количество встроенных выходных реле	шт	3
1.6	Максимально допустимый ток, коммутируемый контактами встроенного реле	А	4 (при 220 В 50 Гц)
1.7	Тип корпуса		настенный
1.8	Степень защиты корпуса		IP44
1.9	Сопротивление жидкости, вызывающее срабатывание канала контроля, не более	кОм	500
1.10	Габаритные размеры корпуса	мм	130x105x65
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			
2.13.			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700-700
Электронный адрес:	
Подпись:	