

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: ПИД-регулятор одноканальный с RS-485

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Напряжение питания	В	90...245(переменного тока)
	Частота напряжения питания	Гц	47...63
1.2	Время опроса входных каналов	с	1(не более)
1.3	Входное сопротивление при подключении источника сигнала (токового)	Ом	100±1% (при подключении внешнего резистора)
1.4	Входное сопротивление при подключении источника сигнала (напряжение), не менее	кОм	100
1.5	Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра (при использовании термопары)	%	±0,25%
1.6	Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра (остальные виды сигналов)	%	±0,5%
1.7	Количество выходных устройств	шт	2
1.8	Степень защиты корпуса		IP54
1.9	Тип интерфейса		RS-485
1.10	Тип выходного устройства		цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700-700
Электронный адрес:	
Подпись:	