

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: Блок защиты электродвигателя (100-900А)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Диапазон контролируемого тока	А	100...900
1.2	Наличие счетчика моточасов		да
1.3	Климатическое исполнение		УХЛ
1.4	Коммутируемая нагрузка выходного реле	А	16 (220В АС)
1.5	Степень защиты корпуса		IP54
1.6	Тип дисплея		2-х строчный ЖКИ
1.7	Сохранение работоспособности при бросках напряжения, не более	В	470
1.8	Защита электродвигателя		<ul style="list-style-type: none"> - при потере нагрузки по току - при нарушении симметрии фазных токов - при обрыве любой из фаз - при перегрузках по току
1.9			
1.10			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700-700
Электронный адрес:	
Подпись:	