


| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: | |
| № опросного листа: | | Код МТР в ЕНС РКС: | |

Наименование МТР: Блок защиты электродвигателя (0-200А)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|-------|---|-------------|---|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Диапазон контролируемого тока | А | 100...900 |
| 1.2 | Наличие счетчика моточасов | | да |
| 1.3 | Климатическое исполнение | | УХЛ |
| 1.4 | Коммутируемая нагрузка выходного реле | А | 16 (220В АС) |
| 1.5 | Степень защиты корпуса | | IP54 |
| 1.6 | Тип дисплея | | 2-х строчный ЖКИ |
| 1.7 | Сохранение работоспособности при бросках напряжения, не более | В | 470 |
| 1.8 | Защита электродвигателя | | <ul style="list-style-type: none"> - при потере нагрузки по току - при нарушении симметрии фазных токов - при обрыве любой из фаз - при перегрузках по току |
| 1.9 | | | |
| 1.10 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1. | | | |
| 2.2. | | | |

| | |
|---------------------|---|
| ФИО Ответственного: | Макаров Александр Михайлович |
| Должность: | Главный метролог |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 |
| Электронный адрес: | |
| Подпись: |  |