

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Шкаф распределительный силовой

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Номинальное рабочее напряжение	В	380
1.2	Номинальный ток	А	250
1.3	Максимальный ударный ток не менее	кА	10
1.4	Степень защиты корпуса		IP54
1.5	Частота тока сети	Гц	50
1.6	Подвод и вывод кабеля		снизу
1.7	Климатическое исполнение		У3
1.8	Ширина корпуса не более	мм	500
1.9	Глубина не более	мм	320
1.10	Высота не более	мм	1600
1.11	Отходящие трехфазные линии	групп	5
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Разъединитель ввода	А	250
2.2.	Плавкие вставки ПН-2	А	250
2.3.			
2.4.			

ФИО Ответственного:	Степанов Игорь Александрович
Должность:	Главный энергетик
Телефон / Факс:	8(4752)700-700 д.6400
Электронный адрес:	
Подпись:	

