

Согласовано:

Главный управляющий директор

АО «Тамбовские коммунальные системы»


 А.Л. Картузов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по ремонту (перемотке) электродвигателей насосных агрегатов водоснабжения и водоотведения.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	АО «Тамбовские коммунальные системы» Юр. Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5 Факт. Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5 ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8594 ПАО СБЕРБАНК Г.ТАМБОВ ИНН 6832041909 КПП 683201001 Р/с 40702810861000103811 БИК 046850649 К/с 30101810800000000649 ОГРН 1036888185916 ОКПО 14311910 ОКВЭД/ОКОНХ 40.10.3/40.30.4 ОКОПФ 47 Тел: (4752) 700-700 Факс: (4752) 713-406 E-mail: secretary@tamcomsys.ru
2. Основание для оказания услуг	Ремонт вышедших из строя эл. двигателей
3. Место оказания услуг	Тамбовская область г. Тамбов ул. Тулиновская 5
4. Источник финансирования	Инвестиционная программа 2019 года
5. Цель	Ремонт электродвигателей насосных агрегатов водоснабжения и водоотведения.
6. Время оказания услуг	апрель 2019 года – декабрь 2019 года
7. Состав услуг	Ремонт электродвигателей (перемотка статора), замена подшипников, проведение испытательных работ.
8. Объем оказываемых услуг	Электродвигатели с ном. Мощностью от 1,5 кВт до 500 кВт и рабочим напряжением от 380 до 10000 В.
9. Порядок оказания услуг	Транспортировка (доставка) силами заказчика осуществляется в пределах 55 км. радиуса от фактического адреса г. Тамбов, ул. Тулиновская 5. В других случаях отправка и поставка электродвигателей осуществляется за счет средств исполнителя. Срок ремонта электродвигателей не должен превышать 14 дней.
10. Требование к Исполнителю	Наличие производственных мощностей, в т.ч. производственные площадки, спецтехнику, оборудование и Регламентной документации для ремонта электродвигателей. Наличие в штате не менее 1 (одного) квалифицированного специалиста по ремонту электродвигателей. При выполнении ремонта использовать только оригинальные запасные части и расходные материалы. Наличие возможности предоставления аналогичных электродвигателей на время проведения ремонта вышедшего из строя эл. двигателя Заказчика
11. Оформление принимаемых решений в ходе оказания услуг	Решения, принимаемые в ходе оказания услуг, должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены надлежащим образом
12. Требования к природоохранным мероприятиям	Исполнитель обязан выполнять требования по промышленной безопасности и охране труда
13. Сроки оказания услуг (по основным этапам)	апрель 2019 года – декабрь 2019 года
14. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Акты оказанных услуг, протоколы измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя.

15. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	Акты оказанных услуг - 2 экземпляра; протоколы измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя – 2 экземпляра
---	---

Главный энергетик

И.А. Степанов