


Заказчик:	Филиал АО АКС Амурводоканал	Группа материалов:	насосы и насосные агрегаты
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Насос погружной гидравлический .

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1.	Рабочая среда	Откачивание сильнозагряз- ненной воды	
1.2.	Диапазон температуры рабочей среды	°С	От 0 до + 80
1.3.	Номинальная производительность насоса	МЗ/ч	45±5
1.4.	Подача воды .	М,Макс	25
1.5.	Условный проход водяного рукава		2
1.6.	Максимальное давление рабочей жидкости	МПа	25
1.7.	Поток масла	л\мин	20±2
1.8.	Давление на сливе, не более	МПа	0.6
1.9.	Тип привода – шестеренный гидромотор		63
1.10	Тип присоединения водоотливного рукава – гайка муфтовая		ГМ-50.
1.11	Условный проход рукавов от источника давления не менее	мм	
	● Напорного сливного	м	12
	● При длине до 12м		12
	● При длине 12+25	м	16
	● При длине 26+50	м	20
	● При длине 51+100	м	25
	● При длине свыше 100	м	32
1.12	Габаритные размеры		
	длина	мм	266±10
	ширина	мм	211±10
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1	Насос погружной НП - 45	1 шт.	В соответствии с паспортом
2.2	Паспорт изделия	Экз.	1
2.3	Руководство по эксплуатации	Экз.	1

ФИО Ответственного:	Уланов Эдуард Григорьевич
Должность:	Начальник Цеха сетей водопровода и канализации
Телефон / Факс:	89638009535
Электронный адрес:	e/ulanov @ amurcomsys.ru
Подпись:	
Технический директор :	Балика В.И
Подпись:	