

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Контактор LP1K09004BD

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Количество полюсов	шт	4
1.2	Тип контактов		Нормально открытые
1.3	Номинальный рабочий ток	A	20A при 400В 16A при 690В
1.4	Монтаж		На DIN-рейку/монтажную плату
1.5	Выходы		Винтовые клеммы
1.6	Рабочая температура	°C	-25...+50
1.7	Габаритные размеры	мм	58x45x57
1.8	Степень пылевлагозащиты		IP20
1.9	Номинальное рабочее напряжение	B	690 (50/60 Гц)
1.10	Коммутируемая мощность	кВт	4
1.11	Катушка управления	B	24 DC
1.12	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	кВ	8
1.13	Потребляемая мощность в режиме удержания	Вт	3
1.14	Механическая износостокость	цикл	10 млн.
1.15	Максимальное сечение подключаемого кабеля	мм ²	4
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700700
Электронный адрес:	
Подпись:	