

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование Программируемый контроллер

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Рабочее напряжение	В	110/230 AC
1.2	Количество импульсных выходов	шт	4
1.3	Количество аналоговых выходов		2
1.4	Количество релейных выходов	шт	10
1.5	Количество цифровых входов	шт	14
1.6	Максимальное количество подключаемых модулей расширения	шт	7 (только модули серии S7-22х)
1.7	Рабочая температура	°C	0...55
1.8	Степень защиты	IP	20
1.9	Потребляемая мощность	Вт	10
1.10	Объем встроенной памяти	байт	8192
1.11	Максимальное значение потребляемого тока при 240В	мА	100
1.12	Максимальное время операций побитовой обработки	мс	0,22
1.13	Входное напряжение цифровых входов	В	24 DC
1.14	Гальваническая развязка цифровых входов (между каналами)		да
1.15	Гальваническая развязка цифровых выходов (между каналами)		да
1.16	Тип интерфейса		встроенный интерфейс RS 485
1.17	Дополнительные сигналы контроллера		6 счетчиков (30kHz)
1.18	Габаритные размеры, не более	мм	120x80x62

ФИО Ответственного:	Макаров А.М.
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	700-700 д. 6130
Электронный адрес:	
Подпись:	