

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование Источник питания 120Вт 24В 5А

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Мощность	Вт	120
1.2	Входное напряжение	В	88...132 или 176...264 AC (переключатель) 248...370 DC
1.3	Диапазон регулировки выходного напряжения	В	24...28 DC
1.4	Тип монтажа		На DIN-рейку
1.5	Максимальная температур пропускаемой среды	°C	-10...+60
1.6	КПД		84%
1.7	Выходной ток	А	5
1.8	Напряжение изоляции вход-выход	кВ	3
1.9	Напряжение изоляции вход-корпус	кВ	1,5
1.10	Защита от короткого замыкания		есть
1.11	Защита от перегрузки		есть
1.12	Защита от перенапряжения		есть
1.13	Защита от перегрева		есть
1.14	Габаритные размеры, не более	мм	65.5x125.2x100.0
1.15	Допустимое отклонение выходного напряжения	%	±1.0
1.16			
1.17			
1.18			

ФИО Ответственного:	Макаров А.М.
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	700-700 д. 6130
Электронный адрес:	
Подпись:	