

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование Реле давления PEV-1/4-B-OD

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Измеряемая величина		Избыточное давление
1.2	Метод измерения		Пневмоэлектрический датчик давления
1.3	Рабочее давление	Bar	0...12
1.4	Рабочая среда		Сжатый воздух (в соответствии с ISO8573-1:2010), Вода
1.5	Температура окружающей среды	°C	-20...+80
1.6	Максимальная частота переключения	Hz	3
1.7	Максимальное выходное коммутируемое напряжение	V	250 AC 125 DC
1.8	Максимальный выходной ток	mA	5000
1.9	Минимальный ток нагрузки	mA	1 при 24 В 10 при 10 В 100 при 5 В
1.10	Электрическое подключение		Разъем Кубическая форма по DIN 43650 Исполнение А
1.11	Тип крепления		Со сквозным отверстием
1.12	Пневматическое присоединение		G1/4
1.13	Степень пылевлагозащиты		IP65
1.14	Классификация сопротивления коррозии CRC		2
1.15	Категория использования для индуктивной нагрузки		AC-14 DC-13
1.16	Категория использования для омической нагрузки		AC-12 DC-12
1.17	Материал корпуса		Алюминий (литье под давлением)
1.18			

ФИО Ответственного:	Макаров А.М.
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	700-700 д. 6130
Электронный адрес:	
Подпись:	