

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование: Клапан электромагнитный нормально открытый 220В

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Состояние		Нормально открытый
1.2	Тип действия		прямое
1.3	Максимальное давление	атм	10
1.4	Материал корпуса		латунь
1.5	Максимальная температур пропускваемой среды	°C	+90
1.6	Напряжение питания	В	220
1.7	Присоединительный размер		G 1/2"
1.8	Исполнение		Резьбовое соединение
1.9	Рабочая среда		Вода, нефтепродукты
1.10			
1.11			
1.12			
1.13			
1.14			
1.15			
1.16			
1.17			
1.18			

ФИО Ответственного:	Макаров А.М.
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	700-700 д. 6130
Электронный адрес:	
Подпись:	