

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование источника питания 60Вт 24В 2.5А

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Мощность	Вт	60
1.2	Входное напряжение	В	88...264 AC 124...370 DC
1.3	Диапазон регулировки выходного напряжения	В	21.6...26.4 DC
1.4	Тип монтажа		На DIN-рейку
1.5	Максимальная температур пропускаемой среды	°C	-20...+60
1.6	КПД		84%
1.7	Выходной ток	А	2.5
1.8	Напряжение изоляции вход-выход	кВ	3
1.9	Напряжение изоляции вход-корпус	кВ	1,5
1.10	Защита от короткого замыкания		есть
1.11	Защита от перегрузки		есть
1.12	Защита от перенапряжения		есть
1.13	Габаритные размеры, не более	мм	78.0x93.0x56.0
1.14	Допустимое отклонение выходного напряжения	%	±1.0
1.15			
1.16			
1.17			
1.18			

ФИО Ответственного:	Макаров А.М.
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	700-700 д. 6130
Электронный адрес:	
Подпись:	