

Запрос	Ответ
<p>1. "GSM модем "Пульсар" исполнение на DIN-рейку, GPRS+CSD, RS232, RS485? TCP/IP клиент/сервер, защита от зависания (внешний микроконтроллер)"</p> <p>п.1.7. - комплектация опциональная, ведет к удорожанию. Нужна ли она? п.1.12-1.13 - с встроенной литиевой батареей бывает лишь настенное исполнение. п.1.16 - у GSM модема "ПУЛЬСАР" отсутствует конфигурирование через службу SMS? 1.24 - так все-таки с блоком питания от сети 220В или встроенная батарея? 1.26 - Вот опять батарея, но теперь не встроенная, а внешняя! 1.32 - Вообще непонятно. Может "возможность подключения датчика"?</p>	<p>По п. 1.7 комплектация согласно ОЛ (НУЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНО) п. 1.12-1,13 батарея встроенная желательно так как бываю длительные частые отключения ЭЭ, а модем будет иметь множество других выходов контролирующих объект помимо эл. счетчика. Исполнение на дин рейку желательно.</p> <p>П. 1.16 информирование по SMS обязательно так как модем будет работать с другими устройствами помимо эл. счетчиков 1.24 наличие блока питания и батарейки обязательно. Наличие возможности подключить питание от внешней батареи питания при не рабочей встроенной 1.32 наличие возможности работы и подключения с аналоговыми датчиками</p>