


Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:	1	Код МТР в ЕНС PKS:	ГБ000414

Наименование МТР: Клапан обратный двухдисковый межфланцевый Ду-150 мм

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1.	Рабочая среда		Чистая вода, питьевая вода
1.2.	Диапазон температуры рабочей среды	°C	От +0,1 до +40°C
1.3	Направление потока		Односторонне (направление потока указано на корпусе в виде стрелки выполненной при изготовлении корпуса)
1.4	Положение затвора в пространстве		В соответствии с руководством по эксплуатации обратного клапана
1.5	Рабочее давление, Рр	кгс/см ² , (МПа)	Не менее 16 кгс/см ² , (1,6 МПа) в соответствии с ГОСТ 356-80
1.6	Материал корпуса		Чугун GG25
1.7	Материал диска (клапана)		Нержавеющая сталь AISI 316 или аналог
1.8	Ось		нержавеющая сталь AISI 316 или аналог
1.9	Пружина		Нержавеющая сталь AISI 306 или аналог
1.10	Уплотнение		Вулканизированный каучук EPDM, NRB
1.11	Климатическое исполнение и категория размещения изделия	УХЛ 1	По ГОСТ 15150-69
1.12	Диаметр условного прохода, Ду	мм	150. В соответствии диаметром (Ду), указанным в конкурсной (сметной) документации
1.13.	Герметичность затвора	класс	Кл. А по ГОСТ Р 54808-2011
1.14.	Изображение клапана		
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Клапан обратный двухдисковый межфланцевый	шт.	В соответствии с конкурсной документацией
2.2.	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	экз.	В соответствии с конкурсной документацией
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1.	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN		Продукция должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 53674-2009, СТ ЦКБА 043-2008, ГОСТ Р 52760-2007 Для зарубежных производителей предоставить документы, подтверждающие соответствие

			продукции требованиям стандартов страны-изготовителя.
3.2.	Производитель		Российские и Европейские производители, продукция которых соответствует требованиям настоящего опросного листа.
3.3.	Представитель		Полномочия представителя должны быть подтверждены официальным документом от завода производителя с заверенным переводом на русском языке.
3.4.	Производитель или Представитель		По требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке, для предварительного согласования технической возможности использования на сетях заказчика.
3.5.	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
3.6.	Гарантия на продукцию	Лет	Безусловная гарантия сроком не менее 2-х лет.
3.7.	Показатели надежности (долговечности), в соответствии с СТ ЦКБА 043-2008	Средний полный срок службы	Не менее 10 лет
3.8	Показатели надежности (долговечности), в соответствии с СТ ЦКБА 043-2008	Средний полный ресурс	Не менее 2000 циклов
3.9	Показатели безотказности, в соответствии с СТ ЦКБА 043-2008	Средняя наработка до отказа	не менее 2000 циклов
3.10	Прочие требования	Все указанные требования должны быть подтверждены предприятием изготовителем.	
3.11	Система менеджмента качества предприятия-изготовителя	Соответствие ГОСТ ISO 9001-2008, ГОСТ ISO 9001-2011	

ФИО Ответственного:	Потапов М.Г.
Должность:	Специалист службы ВО
Телефон / Факс:	(4752)700-700 доб.66-01
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	