

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	ОГ000046; ОГ000047; ОГ000048 ОГ000049; ОГ000205; ОГ000278 ОГ000279; ОГ000280
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Патрубок фланец-раструб компенсационный с резиновым уплотнением Ду100 - 600 ГОСТ ТУ 1460-001-21672028-2013

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)			Размерность	Требования заказчика	
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
1.1	Материал				ВЧШГ (высокопрочный чугун с шаровидным графитом)	
1.2	Рабочая среда				Холодная вода	
1.3	Давление, РН			МПа	1,6	
1.4	Технические характеристики					
	Условный проход DN	Н	L	Ду, Dmin–Dmax, мм	Шпилька d	Кол-во
	ПФРК 100	225	140	(107-123)	М 16	4
	ПФРК 125	251	215	(125-149)	М 16	4
	ПФРК 150	281	225	(157-175)	М 16	4
	ПФРК 200	400	225	(219-227)	М 18	6
	ПФРК 250	470	240	(270-279)	М 18	6
	ПФРК 300	520	235	(320-331)	М 20	6
	ПФРК 400	560	310	(417-437)	М 24	6
	ПФРК 500	620	310	(526-546)	М 24	10
	ПФРК 600	730	425	(600-637)	М 24	10
1.5						
1.6						
1.7						
1.8						
1.9						
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ					
2.1.						
2.2.						
2.3.						
2.4.						
2.5.						
2.6.						
2.7.						

ФИО Ответственного:	Горкин Игорь Альбертович
Должность:	Начальник СВО
Телефон / Факс:	700-700, доб. 6600
Электронный адрес:	
Подпись:	