

Согласовано:

Главный управляющий директор
АО «Тамбовские коммунальные системы»


Г.И. Иващенко

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


оказание услуг по ремонту (перемотке) электродвигателей насосных агрегатов водоснабжения и водоотведения.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	<p>АО «Тамбовские коммунальные системы» Юр. Адрес: 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204, к. 7 Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5 ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8594 ПАО СБЕРБАНК Г.ТАМБОВ ИНН 6832041909 КПП 631701001 Р/с 40702810861000103811 БИК 046850649 К/с 301018108000000000649 ОГРН 1036888185916 ОКПО 14311910 ОКВЭД/ОКОНХ 40.10.3/40.30.4 ОКОПФ 47 Тел: (4752) 700-700 Факс: (4752) 713-406 E-mail: info@tamcomsys.ru</p>
2. Основание для оказания услуг	Ремонт вышедших из строя эл. двигателей
3. Место оказания услуг	Тамбовская область г. Тамбов ул. Тулиновская 5
4. Источник финансирования	Производственная программа 2020 года
5. Цель	Ремонт электродвигателей насосных агрегатов водоснабжения и водоотведения.
6. Время оказания услуг	Январь 2020 года – Декабрь 2020 года
7. Состав услуг	Ремонт электродвигателей (перемотка статора), замена подшипников, проведение испытательных работ.
8. Объем оказываемых услуг	Электродвигатели с ном. Мощностью от 1,5 кВт до 500 кВт и рабочим напряжением от 380 до 10000 В.
9. Порядок оказания услуг	<p>Транспортировка (доставка) силами заказчика осуществляется в пределах 55 км. радиуса от фактического адреса г. Тамбов, ул. Тулиновская 5.</p> <p>В других случаях отправка и поставка электродвигателей осуществляется за счет средств исполнителя.</p> <p>Срок ремонта электродвигателей не должен превышать 14 дней.</p>
10. Требование к Исполнителю	<p>Наличие производственных мощностей, в т.ч. производственные площадки, спецтехнику, оборудование и Регламентной документации для ремонта электродвигателей.</p> <p>Наличие в штате не менее 1 (одного) квалифицированного специалиста по ремонту электродвигателей.</p> <p>При выполнении ремонта использовать только оригинальные запасные части и расходные материалы.</p> <p>Наличие возможности предоставления аналогичных электродвигателей на время проведения ремонта вышедшего из строя эл. двигателя Заказчика</p>
11. Оформление принимаемых решений в ходе оказания услуг	Решения, принимаемые в ходе оказания услуг, должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены надлежащим образом
12. Требования к природоохранным мероприятиям	Исполнитель обязан выполнять требования по промышленной безопасности и охране труда
13. Сроки оказания услуг (по основным этапам)	Январь 2020 года – Декабрь 2020 года
14. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых	Акты оказанных услуг, протоколы измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя.

15. Требования по количеству
экземпляров документации,
передаваемой заказчику

Акты оказанных услуг - 2 экземпляра; протоколы измерения
сопротивления изоляции обмоток электродвигателя – 2
экземпляра

Главный энергетик

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned between the two columns of the table.

И.А. Степанов