

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: GSM контроллер

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Напряжение питания	В	15 (±5%)
1.2	Ток потребления в режиме ожидания	мА	32
1.3	Ток потребления во время голосового соединения	мА	100
1.4	Количество входов	шт	8
1.5	Количество выходов (тип «открытый коллектор»)	шт	5 (нагрузка 0,1А/15В)
1.6	Количество выходов для реле	шт	2 (коммутируемая нагрузка 6А/30В)
1.7	Тип встроенного аккумулятора		литий-фосфатный LiFePO4
1.8	Напряжение встроенного аккумулятора	В	12,8
1.9	Емкость встроенного аккумулятора	А/час	1,3
1.10	Тип выхода		Открытый сток
1.11	Наличие разъема USB		да
1.12	Количество входов платы расширения	шт	6
1.13	Максимальное количество распознаваемых ключей	шт	32
1.14	Температурный диапазон	В	-30...+55
1.15	Встроенная защита аккумулятора от глубокого разряда		да
1.16	Встроенный контроллер ключей TouchMemory		да
1.17	Выносная GSM антенна		да
1.18	Встроенные часы реального времени с отдельной батареей		да
1.19	Количество телефонных номеров для управления и оповещения	шт	8
1.20	Оповещение об отключении питания, разряде батареи, изменении температуры устройства, вскрытии корпуса		да
1.21	Прямое подключение пожарных датчиков с питанием по шлейфу		да
1.22	Длина антенного кабеля	м	3
1.23	Тип корпуса		Крепление на стену
1.24	Поддержка RS-485		да
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	GSM-контроллер	шт	1
2.2.	Сетевой блок питания	шт	1
2.3.	Кабель USB (A-mini B)	шт	1
2.4.	Встроенный аккумулятор	шт	1
2.5.	Программа мониторинга для связи с объектами	шт	1

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700700 д.6130
Электронный адрес:	
Подпись:	