

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: сетевой шлюз

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Номинальное напряжение питания	В	230 (50Гц)
1.2	Диапазон напряжения питания переменного тока	В	85...264 (45...65Гц)
1.3	Потребляемая мощность в режиме установки GSM-соединения, не более	ВА	10
1.4	Потребляемая мощность в режиме передачи данных	ВА	3
1.5	Гальваническая изоляция	кВ	2,3 (ГОСТ 61131-1)
1.6	Интерфейс передачи данных		RS-485
1.7	Скорость передачи данных	бит/с	1200...115200
1.8	Диапазон рабочих частот		EGSM900 и DCS1800
1.9	Вид монтажа		На DIN-рейку
1.10	Режим передачи данных		GPRS (class B) SMS (для конфигурирования)
1.11	Поддерживаемые протоколы		TCP, DNS
1.12	Тип антенны		Внешняя, разъем SMA
1.13	Температура окружающего воздуха	°C	-40...+55
1.14	Степень пылевлагозащиты		IP20
1.15	Возможность подключения к OwenCloud		Да
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Модем	шт	1
2.2	Антенна	шт	1
2.3	Паспорт изделия	шт	1

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700700 д.6130
Электронный адрес:	
Подпись:	