

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

**Наименование МТР:** извещатель магнитоконтактный

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Габаритные размеры геркона	мм	130x30x20
1.2	Габаритные размеры магнита	мм	130x30x20
1.3	Тип контактов		Нормально замкнутые
1.4	Максимальное коммутируемое напряжение	В	72
1.5	Максимальный коммутируемый ток	мА	0,5
1.6	Диапазон рабочих температур	°С	-50...+50
1.7	Степень защиты		IP55
1.8	Расстояние между герконом и магнитом при замыкании	мм	Менее 25
1.9	Расстояние между герконом и магнитом при размыкании	мм	Более 70
1.10	Масса, не более	кг	0,25
2	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
2.10			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Начальник службы главного метролога
Телефон / Факс:	8(4752)700700 д.6130
Электронный адрес:	
Подпись:	