

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

**Наименование МТР:** разъем amphenol LTW12-08BFFA-SL8001

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Разъем		вилка
1.2	Тип разъема		M12
1.3	Вид разъема		«мама»
1.4	Полярность		код А - DeviceNet / CANopen
1.5	Механический монтаж		На провод
1.6	Электрический монтаж		Пайка
1.7	Степень защиты		IP68
1.8	Фиксация разъема		Внутренняя резьба
1.9	Номинальное напряжение	В	30
1.10	Номинальный ток	А	2
1.11	Размер провода		24AWG
1.12	Внешний диаметр провода	мм	4,5...6,5
1.13	Количество выводов	шт	8
2	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
2.10			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700700 д.6130
Электронный адрес:	
Подпись:	