

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

**Наименование МТР:** цифровое реле контроля напряжения

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Рабочий диапазон напряжений	В	120...400
1.2	Максимальная коммутируемая мощность	кВт	8,5
1.3	Диапазон регулировки верхнего предела	В	210...270
1.4	Диапазон регулировки нижнего предела	В	120...190
1.5	Время отключения по верхнему пределу	сек	0,2
1.6	Время отключения по нижнему пределу	сек	1
1.7	Время задержки подачи питания	сек	10...390
1.8	Габаритные размеры, не более	мм	90x53x67
1.9	Вид монтажа		На DIN-рейку
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700-700 д.6130
Электронный адрес:	
Подпись:	