


Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	Г Арматура трубопроводная
№ опросного листа	11	Код МТР в ЕНС РКС	ГВ0034

**Кран шаровой запорный проходной водоразборный DN15, PN6, муфта**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>			
1	Рабочая среда		вода
2	Диск Температура рабочей среды		+110 °С
3	<b>Материал корпуса</b>		Латунь
4	<b>Материал уплотнения затвора</b>		Латунь
5	<b>Класс герметичности по ГОСТ 9544-93</b>		«А»
6	<b>Тип присоединения</b>		муфта
7	Тип штуцера		ручной
8	Рабочее давление	МПа	1,6
9	Диаметр	мм	15

Начальник участка

Главный инженер



Ю.А. Шкирдов

В.Н. Якимкин